



MCET-Q20220716-19



报告编号(NO.): MCET-Q20220716 (12-2)

检测报告

项目名称: 废水检测

委托单位: 山东卓泰油脂科技有限公司

检测类别: 委托检测


报告日期: 2023年09月13日



管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.

检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。
- 3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。
- 4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。
- 5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。
- 7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。
- 9.报告中加“*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220716(12-2)

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东卓泰油脂科技有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石崮河以北(宁阳县生物化工基地内)		
联系人	付合全	联系电话	15621278947
样品名称/编号	采样点位/日期	样品数量	样品状态
废水 FS23090502	污水排放口进口 2023.09.05	200mL×4 500mL×16 1000mL×8	完好(浅黄、透明)
废水 FS23090503	污水排放口出口 2023.09.05	500mL×4	完好(浅黄、透明)
检测日期	2023.09.05-2023.09.11		
检测项目	见附表		
检测依据			
主要仪器设备			
结论			
结论	仅提供数据, 不作判定。 		
备注	--		

编制人: 刘娟

审核人: 周明

授权签字人: 赵峰

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220716(12-2)

第 2 页 共 3 页

一、废水检测结果

采样点位及日期	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
污水排放口进口 2023.09.05	COD	mg/L	41	42	45	44
	氨氮	mg/L	11.7	12.0	11.9	11.5
	总磷	mg/L	0.96	0.87	1.02	1.02
	悬浮物	mg/L	11.3	10.0	11.7	15.0
	石油类	mg/L	0.78	0.76	0.62	0.78
	BOD ₅	mg/L	4.8	4.7	4.6	4.6
	全盐量	mg/L	1287	1227	1239	1219
	硫化物	mg/L	0.03	0.08	0.03	0.03
	pH	--	7.2			
污水排放口出口 2023.09.05	全盐量	mg/L	1103	1132	1128	1135

—本页以下空白—

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220716(12-2)


第 3 页 共 3 页

二、附表

检测项目	检测依据	检出限	单位	主要仪器设备
pH	HJ 1147-2020	--	--	多参数水质分析仪/DZB-718L
COD	HJ 828-2017	4	mg/L	COD _{Cr} 回流消解仪/STAEHD-106B
氨氮	HJ 535-2009	0.025	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
悬浮物	GB/T 11901-1989	0.05	mg/L	电子天平/FA1004N
BOD ₅	HJ 505-2009	0.5	mg/L	生化培养箱/SHX-70III
全盐量	HJ/T 51-1999	2.5	mg/L	电子天平/FA1004N
硫化物	HJ 1226-2021	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
石油类	HJ 637-2018	0.06	mg/L	红外分光测油仪/OIL480

** 报告结束 **

检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。
- 3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。
- 4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。
- 5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。
- 7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。
- 9.报告中加“*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220716 (12-3)

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东卓泰油脂科技有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石碛河以北(宁阳县生物化工基地内)		
联系人	付合全	联系电话	15621278947
样品名称/编号	采样点位/日期	样品数量	样品状态
废水 FS23090503	污水排放口出口 2023.09.05	200mL×4 500mL×16 1000mL×8	完好(浅黄、透明)
检测日期	2023.09.05-2023.09.11		
检测项目	见附表		
检测依据			
主要仪器设备			
结论			
结论	仅提供数据, 不作判定。 		
备注	--		

编制人: 刘娟

审核人: 毋明月

授权签字人: 赵楠楠

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20220716 (12-3)

第 2 页 共 2 页

一、废水检测结果

采样点位及日期	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
污水排放口出口 2023.09.05	COD	mg/L	17	18	16	15
	氨氮	mg/L	4.39	4.56	4.63	4.68
	总磷	mg/L	0.31	0.41	0.37	0.34
	悬浮物	mg/L	6.1	5.3	5.5	5.4
	石油类	mg/L	0.17	0.17	0.17	0.17
	BOD ₅	mg/L	2.2	2.0	2.0	1.9
	硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
	pH	--	6.9			
备注	ND 表示未检出。					

二、附表

检测项目	检测依据	检出限	单位	主要仪器设备
COD	HJ 828-2017	4	mg/L	COD _{Cr} 回流消解仪/STAEHD-106B
氨氮	HJ 535-2009	0.025	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
悬浮物	GB/T 11901-1989	0.05	mg/L	电子天平/FA1004N
BOD ₅	HJ 505-2009	0.5	mg/L	生化培养箱/SHX-70III
石油类	HJ 637-2018	0.06	mg/L	红外分光测油仪/OIL480
pH	HJ 1147-2020	--	--	多参数水质分析仪/DZB-718L
硫化物	HJ 1226-2021	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000

** 报告结束 **