



MACT 1 037412.80811.8



报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (4)

检测报告

项目名称: 废水检测

委托单位: 山东卓泰油脂科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024年01月12日

管控环境技术(山东)有限公司

Management and Control Environment Technology (Shandong) Co., Ltd.



检测报告声明

- 1.报告无本单位检验检测专用章、**MA**章、骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效；报告部分复制无效。
- 3.本报告只对本次所收样品或本次检测负责，对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样的检测数据负责。在线监测设备验收/比对检测，本单位仅对我方检测数据的真实性负责。
- 4.未经本单位书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容。
- 5.未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 6.委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内以书面形式向我单位提出，逾期不予受理。无法保存和复现的样品不受理投诉。
- 7.除委托方特别申明，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8.本报告一式三份，两份交与委托方，一份由本单位保存。
- 9.报告中加“*”项目为分包项目。

本单位通信资料：

单位名称：管控环境技术（山东）有限公司

地 址：山东省泰安市高新区南天门大街 3682 号 4 号楼

邮政编码：271000

电 话：0538-8932228

传 真：0538-8932228

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (4)

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东卓泰油脂科技有限公司		
委托单位地址	山东省泰安市宁阳县经济开发区东庄路以东、石碓河以北		
联系人	付合全	联系电话	15621278947
样品名称/编号	采样点位/日期	样品数量	样品状态
废水 FS24010404	污水排放口 2024.01.04	200mL×4 500mL×16 1000mL×8	完好（浅黄、透明）
废水 FS24010405	脱硫池 2024.01.04	500mL×8	完好（浅黄、透明）
检测日期	2024.01.04-2024.01.10		
检测项目	见附表		
检测依据			
主要仪器设备			
结论	仅提供数据，不作判定。 		
备注	--		

编制人: 刘娟

审核人: 周明月

授权签字人: 赵梅梅

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (4)

第 2 页 共 3 页

一、废水检测结果

采样点位及日期	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
污水排放口 2024.01.04	COD	mg/L	149	138	139	146
	氨氮	mg/L	0.209	0.190	0.238	0.222
	总磷	mg/L	1.14	1.09	1.07	1.09
	悬浮物	mg/L	13.5	12.8	12.7	12.9
	石油类	mg/L	0.45	0.43	0.49	0.49
	BOD ₅	mg/L	12.0	12.3	12.2	12.0
	硫化物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04
	溶解性总固体	mg/L	1341	1321	1340	1320
	pH	--	8.6			
脱硫池 2024.01.04	总汞	μg/L	0.83	0.77	0.86	0.84
	总砷	μg/L	5.3	5.7	6.0	5.9
	总铅	mg/L	0.43	0.47	0.43	0.43
	总镉	mg/L	0.085	0.088	0.088	0.088
	pH	--	7.4			

—本页以下空白—

检测报告

报告编号(NO.): MCET-Q20230811 (4)

第 3 页 共 3 页

二、附表

检测项目	检测依据	检出限	单位	主要仪器设备
COD	HJ 828-2017	4	mg/L	COD _{Cr} 回流消解仪 滴定管/25mL
氨氮	HJ 535-2009	0.025	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
总磷	GB/T 11893-1989	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
悬浮物	GB/T 11901-1989	0.05	mg/L	电子天平/FA1004N
BOD ₅	HJ 505-2009	0.5	mg/L	生化培养箱/SHX-70III
石油类	HJ 637-2018	0.06	mg/L	红外分光测油仪/OIL480
pH	HJ 1147-2020	--	--	多参数水质分析仪/DZB-718
硫化物	HJ 1226-2021	0.01	mg/L	紫外可见分光光度计/UV-8000
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	--	mg/L	电子天平/FA1004N
总汞	HJ 694-2014	0.04	μg/L	原子荧光光度计/AFS-933
总砷	HJ 694-2014	0.3	μg/L	原子荧光光度计/AFS-933
总铅	GB/T 7475-1987	0.03	mg/L	原子吸收分光光度计/TAS-990AFG
总镉	GB/T 7475-1987	0.002	mg/L	原子吸收分光光度计/TAS-990AFG

** 报告结束 **